


Утверждаю:

Директор МБУ «ЦСОГПВиИ г. Юрги»

 Е.В. Колышкина

« 29 » августа 2024

АКТ

комиссионного осмотра помещений МБУ «ЦСОГПВиИ г. Юрги» и помещений здания
Дома ветеранов

29.08.2024

На основании Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований от 27.08.2024 г. № 2408/010-42/50/ПИН объявленного отделом надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу в лице старшего инспектора Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору Белошицким П.С.

Комиссия в составе:

Заместитель директора по АХЧ – Дайнеко Т.В.

Заведующий хозяйством – Михайлова И.С.

Специалист по охране труда – Плаксин Н.Н.

провела обследование состояния помещений на предмет соблюдения пожарной безопасности, находящихся в оперативном управлении МБУ «ЦСОГПВиИ г. Юрги» на 1 этаже пяти этажного жилого дома, по адресу: улица Строительная, 20 - общая площадь составляет 638,9 кв.м. и на 1 этаже 3-х этажного здания по адресу улица Исайченко, 9 «А» - общая площадь помещений составляет 157,9 кв.м.

Комиссия установила:

- видимых нарушений изоляции электропроводки, кабелей, а так же следов термического воздействия нет;
- розетки, выключатели, распределительные щиты без повреждений;
- электрочайники и другие электронагревательные приборы исправны, имеют устройства тепловой защиты;

- нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов не применяются;

-- огнетушители расположены согласно плана эвакуации, исправны и готовы к действию;

- эвакуационные пути и выходы свободны для эвакуации людей. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

По окончании рабочего времени, работники осматривают помещение перед закрытием на состояние пожарной безопасности и делают запись в журнале осмотра противопожарного состояния помещений.

Входе проведения комиссионного осмотра в кабинет №13 была закреплена розетка.

Заместитель директора по АХЧ

Заведующий хозяйством

Специалист по охране труда



Т.В. Дайнеко

И.С. Михайлова

Н.Н. Плаксин