

Профилактическое мероприятие № 42240061000211937016 от 27.08.2024

Статус Предостережение объявлено

мероприятия:
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА
ЮРГИ"

Контрольный(надзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 27.08.2024
Сертификат: 61 76 27 96 53 21 78 71 71 91 92 82 79 96 44 75
38 26 89
Выдан: Казначейство России
Владелец: Белошицкий Павел Сергеевич, ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ
Действителен: с 26.12.2023 по 20.03.2025

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

Вид профилактического мероприятия: Объявление предостережения

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата объявления предостережения: 27.08.2024

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Дополнительно: –

Сведения о содержании предостережения

Описание предостережения: В рамках проведения профилактических мероприятий, сообщаю, что на объектах защиты:

Запрещается:

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

Профилактическое мероприятие № 42240061000211937016 от 27.08.2024

- в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- д) использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- ж) использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;
- з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

Содержание предостережения: Выписка.docx

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА ЮРГИ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4230013844

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024202007598

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 42, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС, ЮРГИНСКИЙ, ЮРГА,

Адрес места нахождения: 652050, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС, Г. ЮРГА, УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ, Д. Д.20,

ОКВЭД:

1. 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

Профилактическое мероприятие № 42240061000211937016 от 27.08.2024

1. Тип объекта: Производственные объекты

Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Категория риска: значительный риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Белошицкий Павел Сергеевич государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт д, Пункт 35 Правил
Содержание требования: Запрещается использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов.
Содержание требования: Запрещается использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
2. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт б, Пункт 35 Правил
Содержание требования: Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.
3. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт е, Пункт 35 Правил
Содержание требования: Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.
4. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт в, Пункт 35 Правил
Содержание требования: Запрещается обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.
Содержание требования: Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
5. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт ж, Пункт 35 Правил
Содержание требования: Запрещается использовать временную электропроводку, включая

Профилактическое мероприятие № 42240061000211937016 от 27.08.2024

удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ.

Содержание требования: Запрещается использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов при включении электроподогрева автотранспорта.

6. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт г, Пункт 35 Правил

Содержание требования: Запрещается пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией.

Содержание требования: Запрещается пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, предусмотренных их конструкцией.

7. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт и, Пункт 35 Правил

Содержание требования: Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

Содержание требования: Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

8. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт а, Пункт 35 Правил

Содержание требования: Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

Содержание требования: Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели со следами термического воздействия.

9. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт з, Пункт 35 Правил

Содержание требования: Запрещается наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.

Содержание требования: Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.